

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Ассоциация московских вузов
Московский Государственный Строительный Университет

Кафедра Высотного строительства

11.8.5.1 Научно – образовательный материал
«Обеспечение пожарной безопасности
высотных зданий»

Конспект подготовил проф., д.т.н

В.М. Ройтман
Ю.С. Теплова

Москва 2009г.

Содержание

1. Пожарная опасность высотных зданий.....	3
1.1 Понятие о пожаре, взрыве, пожарной опасности зданий и сооружений.....	3
1.2. Характерные случаи пожаров и других ЧС в высотных зданиях.....	5
2. Концепция обеспечения пожарной безопасности высотных зданий.....	12
2.1. Понятие о пожарной безопасности зданий.....	12
2.2. Общий принцип и общее условие обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.....	13
2.3. Основы нормирования пожарной безопасности зданий и сооружений.....	13
2.4. Система мер по предотвращению пожаров и взрывов.....	19
2.5. Система мер для обеспечения противопожарной защиты высотных зданий.....	20
2.6. Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности высотных зданий.....	21
3. Особенности оценки пожарной опасности высотных зданий.....	23
3.1. Оценка пожарной опасности строительных материалов и конструкций.....	23
3.2. Оценка класса функциональной пожарной опасности зданий.....	28
3.3. Оценка категории помещений многофункциональных зданий по взрывопожарной и пожарной и пожарной опасности.....	29
3.4. Проблема оценки пожарной опасности высотных зданий.....	32

1. Пожарная опасность высотных зданий

1.1 Понятие о пожаре, взрыве, пожарной опасности зданий и сооружений

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства /12-13/.

Взрыв — это неконтролируемое взрывное горение, приводящее к ущербу /8/.

Сравнивая приведенные выше определения понятий «пожара» и «взрыва», можно, на инженерном уровне, получить представление об основном отличии пожара от взрыва.

Пожар, как процесс, характеризуется развитием просто «горения», а взрыв характеризуется развитием «взрывного» горения.

Основными признаками просто горения является то, что в этом случае процесс горения происходит, в основном, в твердых веществах и скорость развития процесса горения относительно невелика. Например, скорость уменьшения рабочего сечения деревянных конструкций при пожаре составляет 0,8 – 1,0 мм / мин.

Основными признаками взрывного горения является то, что, в этом случае, процесс взрывного горения, как правило, происходит в горючих смесях (газо-воздушных; паро-воздушных; пыле-воздушных). Скорость развития взрывного горения настолько высока (десятки и сотни метров в секунду), что это приводит к образованию избыточного давления продуктов взрывного горения, которое может превышать десятки и сотни килопаскалей /37,38/.

Опасные факторы пожара

Материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства при пожарах является следствием воздействия опасных факторов пожара.

Основным опасным фактором пожара, который и является причиной разрушения, повреждения строительных конструкций, элементов, частей зданий и зданий в целом, материального ущерба и человеческих жертв, является быстрое повышение температуры в очаге пожара (температурный режим пожара), которое резко отличается от условий обычной эксплуатации объекта.

Например, как показывают многочисленные исследования /6,9,14,32,33,39/, при возникновении пожара в зданиях, температура среды в очаге пожара может достигать 900—1200°С через 20—30 минут после его возникновения (см. рис.1.2).

Для обычных строительных материалов и конструкций такое высокотемпературное воздействие является экстремальным, приводящим к быстрой утрате несущей, ограждающей и теплоизолирующей способностей строительных конструкций зданий, их повреждению и разрушению, и соответствующему социальному и материальному ущербам.

Следующим самым опасным фактором пожара являются дым и токсические вещества, выделяющиеся при горении. Как показывает статистика /39/, около 80% людей при пожарах гибнут не от ожогов, а от отравления продуктами горения или от удушья.

К опасным факторам пожара также относятся: падающие части разрушившихся конструкций; пониженная концентрация кислорода; вредные вещества, выделившиеся из поврежденного оборудования, содержание которых превышает ПДК.




Рис. 1.2 Характерные температурные режимы пожаров на объектах различного назначения

- 1- пожары в подвалах; 2- пожары в помещениях жилых и общественных зданий;
- 3- пожары на объектах нефтегазового комплекса; 4- пожары в тоннелях.

А – кривая температурного режима «стандартного» пожара, применяемая при огневых испытаниях на огнестойкость строительных конструкций; В – кривая температурного режима, применяемая при огневых испытаниях строительных конструкций объектов нефтегазового комплекса.

Опасные факторы взрыва

Основным опасным фактором взрыва является избыточное давление продуктов взрывного горения (избыточное давление взрыва). По характеру

воздействия на строительные объекты, можно рассматривать два характерных порога значений избыточного давления при аварийных взрывах /38/:

1.Нижний порог избыточного давления взрыва, при котором начинается разрушение строительных конструкций. Этот порог избыточного давления для строительных конструкций составляет около 5 КПа. При этом избыточном давлении в помещениях начинается разрушение легких перегородок, вскрытие остекления, распашных дверей и ворот и т.п.

2.Верхний порог избыточного давления взрыва – это давление, при котором происходит полное разрушение несущих конструкций обычных зданий и сооружений и коллапс всего здания в целом. Этот порог избыточного давления в помещениях обычных зданий составляет примерно 50 КПа. . При таком избыточном давлении происходит разрушение плит перекрытий, покрытий, кирпичных стен до 51 см., бетонных стен до 26 см. и, соответственно, здания в целом.

К опасным факторам взрыва относятся также: повышенная температура; обрушение конструкций, элементов оборудования, коммуникаций и их разлетающиеся части.

Анализ последствий аварийных взрывов в зданиях и сооружениях свидетельствует о том, что при взрывах избыточное давление на ограждающие конструкции строительных объектов может достигать сотен килопаскалей /37,38 /. Эти значения избыточного давления взрыва могут значительно превышать верхний порог давлений, критических для строительных конструкций и строительных объектов в целом. Особая опасность взрывов для строительных объектов состоит в том, что повреждение и разрушение этих объектов происходит очень быстро, в течение нескольких секунд.

Пожарная опасность объекта – состояние объекта, характеризующее «возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара»/12/.

Возможность возникновения пожара определяется совокупностью условий, способствующих возникновению пожара и определяющих масштабы возможного ущерба /13-14/.

Эта совокупность условий включает 3 условия:

- наличие горючего вещества в количествах достаточных для нанесения ущерба;
- наличие окислителя;
- наличие источника зажигания достаточной мощности.

Уровень пожарной опасности зданий определяется /5,21,30,31/:

- пожароопасными свойствами, количеством и особенностями использования веществ и материалов, находящихся и используемых в помещениях зданий;

- пожарной опасностью строительных материалов;
- пожарной опасностью строительных конструкций;
- пожарной опасностью здания в целом (функциональная пожарная опасность объекта).

Важным показателем пожарной опасности объекта является понятие о пожарной нагрузке помещения. Это — количество теплоты, отнесенное к единице поверхности пола, которое может выделиться в помещение или здание при пожаре.

1.2. Характерные случаи пожаров и других ЧС в высотных зданиях

Целый ряд катастрофических пожаров в высотных зданиях в середине XX века сопровождалась массовой гибелью людей и огромным материальным ущербом /3-7,9,33,39,62-63/.

Эти примеры катастрофических пожаров в различных странах мира, по своим последствиям и числу жертв, заставили обратить внимание мирового сообщества на пожарную опасность зданий и сооружений повышенной этажности.

Ниже приведены краткие описания некоторых чрезвычайных ситуаций, связанных с высотными зданиями и сооружениями, изучение которых позволило специалистам

разрабатывать более совершенные меры по обеспечению пожарной безопасности этих объектов.

Пожар в 50-этажном административном здании в Нью-Йорке, 1970 год / 63 /.

Здание было только что построено, имело несущее железобетонное ядро, в котором были расположены лифтовые шахты и лестничные клетки, железобетонные перекрытия толщиной 75 мм, опирающиеся на металлические фермы и балки, защищенные от огня слоем асбестового волокна. Между перекрытиями и наружным остеклением имелся зазор, часть которого была заполнена сгораемой вспененной пластмассой. Перегородки и стены были отделаны листовым пластиком. Загорание произошло за подвесным потолком около помещения телефонного узла вскоре после окончания рабочего дня.

От падающих с потолка капель горячей пластмассы загорелась мягкая обивка мебели из пористой синтетики, а затем огонь перекинулся на облицовку стен и перегородок из листового пластика. Вскоре весь этаж был в огне, а от дыма служащие на верхних этажах почувствовали боль в глазах и слезотечение. Двое служащих погибли в лифтовой кабине, которая при спуске внезапно остановилась на горящем этаже, а двери автоматически открылись. Отмечается, что дым в здании при пожаре был настолько плотен, а температура настолько высока, что пожарные в специальных противогазах могли

находиться в здании всего лишь несколько минут. Только спустя четыре часа усилиями 150 пожарных, прибывших на 25 пожарных автомашинах, пожар в здании был укрощен. Убытки от пожара составили около 10 млн.долларов. Тяжелые последствия этого пожара явились толчком для интенсивного пересмотра практики строительства подобных зданий.

Пожар в 22-х этажном здании отеля в Сеуле (Южная Корея) 25 декабря 1971 года стал самым крупным из всех пожаров в гостиницах повышенной этажности.

Пожар начался на кухне кафетерия на втором этаже здания. По нейлоновым занавесям на окнах, синтетическим коврам, через лестничные клетки и шахты лифтов огонь с необычайной быстротой стал распространяться на верхние этажи, превращая здание в горящий факел. Произошло обрушение конструкций лестничных клеток и перекрытий на нескольких этажах/ 9 /.

Пожарные команды, полицейские и армейские части (более 1100 человек) не смогли проникнуть в здание из-за высокой температуры и дыма и вынуждены были ограничить свои действия по тушению пожара и спасению людей нижними восемью этажами, в пределах досягаемости автоматических лестниц.

Из 296 человек, находившихся в гостинице в момент возникновения пожара, погибло 164 человека. 58 человек с ожогами и отравлением дымом были госпитализированы. Здание гостиницы, построенное в 1969 году, стоимостью в 5 млн. долларов, полностью выгорело.

Пожар в 25-этажном многофункциональном здании (Сан-Пауло, Бразилия, 1972 год) погибло 179 человек /63/.

Пожар на Останкинской телевизионной башне 27—28 августа 2000 года /9/.

Останкинская телебашня, уникальное высотное сооружение башенного типа высотой 533,7 метра, была построена в 1967 году по проекту замечательного советского и российского инженера Н.В.Никитина. Ствол башни был спроектирован в виде пустотелой конической оболочки с сильно развитым основанием и выполнен из монолитного железобетона с обжатием оболочки ствола предварительно напрягаемой канатной арматурой, натянутой на специальные упоры, у внутренней поверхности ствола башни /9/.

Причиной пожара явилось загорание в одном из мощных высокочастотных фидеров (кабели для передачи сигнала на антенну), в районе отметки +430 - +454 м антенной части башни. Фидеры были размещены в центральной части ствола башни в специальной шахте. Распространение огня

происходило сверху вниз по фидерам, не имевших герметичных межуровневых заделок, за счет горения, оплавления и стекания вниз горячей изоляции фидеров, выполненной из полихлорвинила (ПХВ). Пожарная нагрузка сооружения состояла из полихлорвиниловой оболочки фидеров, кабелей связи и силовых кабелей, выполненных из резины, битума, масла и пластмассы.

Пожарные бригады прибыли на место пожара сразу же после соответствующего сигнала, однако активное пожаротушение, в силу специфики объекта, могло быть начато лишь спустя некоторое время. Пожар был остановлен на отметке +80 м., длительность пожара составила более 24 часов (с 15 часов 27 августа до 16 часов 28 августа 2000г.).

Разрушения телебашни в результате пожара не произошло за счет удачного конструктивного решения ствола башни и относительно «мягкого» режима пожара.

Удачность конструктивного решения ствола башни заключалась в устройстве защитного слоя бетона у рабочей арматуры ствола башни толщиной 60 мм. Поэтому, при максимальной температуре 400-500⁰С огневого воздействия пожара, в течение 15-30 минут, арматура железобетонного ствола башни не прогрелась до критической температуры, полностью сохранила свое проектное положение, а также прочностные и деформационные характеристики / 9 /.

Наибольшие повреждения при пожаре в башне получила система предварительно напряженных канатов, натянутых на специальные анкеры у внутренней поверхности бетонного ствола. Эти канаты, не имевшие никакой огнезащиты, в результате воздействия температур порядка 350-500⁰С, полностью утратили предварительное напряжение, получили недопустимые деформации и значительно снизили способность башни сопротивляться горизонтальным нагрузкам.

После проведения экстренных ремонтно-восстановительных работ и полной реконструкции, Останкинская телебашня в настоящее время эксплуатируется в нормальном режиме.

Разрушение комплекса зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке во время событий 11 сентября 2001 года /4-8/

Трагические события в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, связанные с атакой террористов зданий Всемирного торгового центра (WTC), поставили перед человечеством ряд политических, социальных, технических проблем.

Среди технических проблем основное место заняли проблемы инженерной безопасности, связанные с защитой уникальных объектов от чрезвычайных ситуаций в виде комбинированных особых воздействий (СНЕ), типа « удар-взрыв- пожар» (IEF).

Исследования этих проблем /4-8/ показали, что одной из важнейших задач является «улучшение характеристик зданий по замедлению или предупреждению коллапса зданий в этих условиях»/5/.

Всемирный торговый центр в Нью-Йорке представлял собой комплекс из семи зданий в южной части Манхеттена. Общая площадь комплекса WTC — 115 гектаров. В нем работало около 50 тыс. служащих и ежедневно его посещало около 100 тыс. человек.

Строительство Всемирного торгового центра в Нью-Йорке было начато в 1966 году. Официальное открытие центра произошло в апреле 1974 года.

Архитектурной доминантой комплекса WTC являлись две 110-этажные башни, против которых и были направлены атаки террористов 11 сентября 2001 г. В этих башнях размещались, в качестве арендаторов помещений, около полутысячи фирм из разных стран мира /2/.

Башни WTC были похожими, но не идентичными. Северная башня (WTC-1) была на 6 футов выше, чем WTC-2 и, кроме того на ней была установлена 360 футовая антенна для теле- и радио трансляций. Во внутреннем стволе башен находились 99 лифтов, 3 лестницы и 16 эскалаторов. Внутренний ствол башни WTC-1 был ориентирован с востока на запад, а внутренний ствол башни WTC-2 был ориентирован с севера на юг. Эти обстоятельства сыграли существенную роль в развитии событий 11 сентября 2001 года.

Высота башен составляла 415 и 417 м. В плане каждая башня имела форму квадрата с размерами 63,5 x 63,5 м /1, 2/. Конструктивная схема башен WTC была принята оболочково-ствольной.

Эта схема является одной из разновидностей коробчато-ствольной конструктивной схемы высотных зданий /4-7/.

Наружные оболочки башен WTC представляли собой жесткие пространственные решетки, образованные металлическими колоннами коробчатого сечения 35,6 x 34,3 см. и стальными обвязочными балками высотой 132 см.. Эти обвязочные балки скрепляли колонны наружной оболочки на уровне подоконников по периметру каждого этажа /2/.

В целом, наружные оболочки обеих башен образовывали жесткие “трубы”, зафиксированные на фундаментах /4/.

Центральный ствол (ядро) башен WTC был образован 47 металлическими колоннами различной формы сечения /4/.

Конструкция перекрытий представляла собой пространственную систему из металлических балок-ферм, связанных вспомогательными балками. Вспомогательные балки поддерживали профилированный настил, на который была уложена плита из легкого бетона толщиной 100 мм.

Огнестойкость металлических конструкций башен обеспечивалась облицовкой вермикулитовыми плитами толщиной примерно 3-4,5 см, напылением эффективных огнезащитных составов, а также устройством на нижней поверхности перекрытия подвесных потолков с регламентированной огнестойкостью.

11 сентября 2001 года в комплексе WTC находилось 58 тысяч человек. Угнанные террористами самолеты (Боинг-767) таранили башни WTC 11 сентября 2001 г. Первый самолет врезался в Северную башню (WTC-1) в 8:45, на уровне 94-98 этажей. Второй угнанный самолет врезался в Южную башню (WTC-2) в 9:03, в районе 78-82 этажей. В результате этой атаки, было серьезно повреждено или полностью разрушено 10 зданий, погибло 2792 человека.

Необходимо особо отметить, что обе высотные башни Всемирного торгового центра, после чудовищного удара 180-тонных самолетов, летящих на скорости около 800 км/час, несмотря на разрушение десятков несущих конструкций, устояли. Прогрессирующего обрушения высотных башен в момент удара самолетов не произошло. Не произошло потому, что, уцелевшие после удара, несущие конструкции башен имели достаточный запас прочности, который позволил им воспринять и выдержать дополнительные нагрузки от разрушенных колонн.

Благодаря вскрытию остекления, пробойнам в наружной оболочке башен после удара самолета, которые сыграли роль взрывозащиты зданий (легкосбрасываемых конструкций), большое количество взрывоопасной смеси топлива с воздухом было выброшено и сгорело в окружающей среде в виде гигантских «огненных шаров» (см. рис.6 /4-7/. Это позволило снизить избыточное давление взрыва внутри здания до уровня, безопасного для основных несущих конструкций здания и прогрессирующего разрушения башен опять не произошло.

Учитывая наличие значительного количества горючих материалов в помещениях офисов, размещенных в башнях WTC, в том числе и в зоне повреждений от ударов самолетов и последующих взрывов, в зданиях возникают пожары — особое воздействие на конструкции, связанное с развитием в очаге пожара высоких температур.

Специфика пожара в рассматриваемых условиях состоит в том /6-8/, что:

- пожар развивался в завалах разрушенных и поврежденных конструкций, предметов и вещей, находившихся в офисах до возникновения чрезвычайной ситуации;

- воздействие высоких температур пожара происходило на уцелевшие после удара и взрыва перегруженные конструкции, которые восприняли на себя дополнительные нагрузки от разрушенных конструкций .

Кроме того, во время удара самолетов по несущим конструкциям зданий и последующего взрыва, произошло повреждение огнезащиты на части металлических колонн и перекрытий. Известно, что незащищенный металл имеет очень низкие пределы огнестойкости (примерно R 15).

Анализ событий 11 сентября 2001 года показывает /8/, что, прежде всего, необходимо обратить внимание не на разрушение высотных башен в результате комбинированного особого воздействия, а на их поразительную способность сопротивляться (в течение нескольких десятков минут) невероятно опасному сочетанию комбинированных особых воздействий, в виде удара 180-тонного самолета на скорости около 800 км/час, взрыва топлива самолета и последующего пожара в зоне удара и взрыва.

Стойкость Южной башни (ВТЦ-2) против прогрессирующего обрушения при комбинированном особом воздействии, типа «удар-взрыв-пожар», составила 56 мин после начала атаки террористов, а стойкость Северной башни (ВТЦ-2) составила 103 мин после начала атаки.

Поразительно высокая стойкость башен WTC против прогрессирующего обрушения во время событий 11 сентября 2001 года, позволила эвакуировать и спасти десятки тысяч людей, находившихся внутри башен и в непосредственной близости от них.

Пожар в 32-этажном небоскребе (Мадрид, Испания, 2005 год) /63/

На рис 1.10 представлены последствия этого пожара в высотном здании. Как ни парадоксально, но именно этот случай является примером эффективности современной системы противопожарной защиты (СПЗ) зданий. Дело в том, что данное 32-х этажное здание в Мадриде (Испания) находилось на ремонте. В связи с этим, и система СПЗ здания не функционировала. Отсутствие нормально функционирующей системы СПЗ высотного здания и привело к тому, что пожар, начавшийся в верхних этажах здания, без помех распространился на все здание и фактически привел здание в состояние, не подлежащее восстановлению.

Приведенные выше примеры чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, взрывами, комбинированными особыми воздействиями на высотные здания, свидетельствуют о том, что ЧС представляют собой особую опасность для высотных объектов, в силу особенностей их конструктивно-планировочных решений, назначения, технологии возведения, способа использования во время последующей эксплуатации.

Этот особый характер пожарной опасности высотных зданий и сооружений определяется /6/:

-наличием условий, способствующих возникновению пожара;

- возможностью массового пребывания людей в здании;

- высотой здания, превышающей возможности использования для спасения людей механических лестниц, имеющихся в гарнизонах пожарной охраны;

- возможностью частичного или полного разрушения при пожаре отдельных элементов здания, определенной зоны здания или всего здания в целом;

- интенсивным распространением при пожаре в высотном здании пламени, дыма, токсических веществ по помещениям, коридорам, лестничным клеткам, шахтам лифтов и техническим коммуникациям, а также через неплотности и зазоры в строительных конструкциях;

- блокированием лифтов и выходом из строя управления лифтами;

- отсутствием или недостаточностью средств спасения людей внутри здания.

Учет и понимание перечисленных выше особенностей пожарной опасности высотных зданий и сооружений позволяет специалистам разрабатывать и постоянно совершенствовать мощную многоуровневую систему мер по противопожарной защите этих сложных объектов /3-8,23-26, 39-48, 62-63/.

2. Концепция обеспечения пожарной безопасности высотных зданий.

2.1 Понятие о пожарной безопасности зданий

Пожарная безопасность — это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров /12,13 /.

Все здания и сооружения представляют собой объекты, которые имеют те или иные уровень, класс, категорию пожарной опасности. Это значит, что здания и сооружения, в подавляющем своем большинстве, содержат горючие вещества в количествах, достаточных для нанесения ущерба, окислитель (кислород воздуха) и возможные источники зажигания, т.е. совокупность условий, способствующих возникновению пожара и определяющих его возможные масштабы и последствия /8/.

Основной проблемой пожарной безопасности зданий является приведение изначально пожароопасных объектов в такое состояние, при котором исключается возможность пожара на объекте, а в случае возникновения пожара обеспечивается защита людей и материальных ценностей от опасных факторов пожара / 12-22 /.

Пожарная безопасность объекта и его составных частей должна обеспечиваться на всех этапах их существования, как при строительстве, эксплуатации, так и в случае реконструкции, ремонта или аварийной ситуации / 12 /.

Согласно /12-13 /, пожарная безопасность объекта обеспечивается:

- системой предотвращения пожара;
- системой противопожарной защиты;
- комплексом организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В основу противопожарного нормирования заложено обязательное требование о выполнении общего условия пожарной безопасности зданий и сооружений.

2.2.Общий принцип и общее условие обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В основу пожарно-технической классификации строительной продукции (зданий, конструкций, материалов) положено четкое разделение и сопоставление двух свойств: класса, категории пожарной опасности объекта и соответствующего уровня его пожарной безопасности /16/.

В соответствии с этими двумя основными свойствами — пожарной опасностью и пожарной безопасностью объекта, в нормах по пожарной безопасности присутствуют два основных блока регламентаций:

- характеристики класса, категории пожарной (взрывопожарной) опасности объекта;
- система мер по обеспечению пожарной безопасности объекта, соответствующая выявленному классу, категории его пожарной опасности.

2.3. Основы нормирования пожарной безопасности зданий и сооружений

2.3.1. Страницы истории противопожарного нормирования в России

Катастрофические пожары заставили людей обращать внимание на разработку мер по предотвращению пожаров и защите от них. Накопленный опыт в этой области находил отражение в законодательных постановлениях по обеспечению пожарной безопасности человеческих поселений /11-28/.

Например /68/, после очередного опустошительного пожара Москвы, в 1495 году появился царский указ о сносе деревянных строений, находящихся на расстоянии 100 саженей (1 сажень — 2,13 м) от стен Московского Кремля. Так что Красная площадь Москвы фактически является «противопожарным

разрывом» между Кремлем и окружающими постройками, т.е. элементом системы противопожарной защиты городских поселений.

В ветреную погоду предписывалось не топить изб и бань, не разводить огонь без крайней надобности. Для этого на печи даже накладывали специальные восковые печати .

Петр I в 1712 году запретил строить в Петербурге деревянные дома. Разрешалось, помимо каменных, строить глинобитные дома.

Указом Петра I от 1724 года предписывалось ставить свечи перед иконами только в фонарях «слюдяных или стеклянных».

С 1735 года во вновь строящихся зданиях регламентировалось возводить брандмауэры — противопожарные стены.

В 1832 году в России впервые издан «Строительный устав». В частности, устав требовал устраивать в зданиях печи с кирпичными трубами, выводя их сверх крыши на один аршин (0,7 м). Топить печи можно было только в «обыкновенные часы», т.е. днем. Если печи топились в овинах, требовалось находиться при них неотлучно.

2.3.2. Противопожарное нормирование в СССР

В СССР был накоплен значительный опыт разработки общих противопожарных норм проектирования зданий и сооружений /14,30-33?37-40/. Была создана единая методологическая основа нормирования пожарной безопасности строительных объектов, с учетом сложившейся в это время системой тотального государственного регулирования.

2.3.3. Начало перестройки и реформа нормирования в строительстве

С началом процесса перестройки в СССР, а затем в Российской Федерации, с учетом развития рыночных отношений, изменения экономических и организационных условий строительства, реализовывался соответствующий переход к новым методическим принципам стандартизации и нормирования в строительстве /15-22 /,

В отличие от прежнего, «предписывающего» подхода, была сделана попытка /15-22/ применить новые методические принципы нормирования в строительстве. Предполагалось, не предписывать, как проектировать и строить, а устанавливать требования к строительной продукции, которые должны быть удовлетворены, или цели, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строительства /15/.

Реализация этих принципов в нормативных документах осуществляется путем разделения всех положений нормативных документов на две основные группы /15/:

- обязательных;
- рекомендуемых.

К обязательным положениям нормативных документов, в соответствии с / 15/ «относят те положения, которые подлежат безусловному выполнению».

К рекомендуемым «относят нормы, правила и характеристики, которые могут изменяться в соответствии с конкретными потребностями и возможностями потребителя или условиями производства».

В соответствии с п. 4.6. СНиП 10-01-94 /15/ «обязательными должны быть требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей природной среды, надежности возводимых зданий и сооружений, совместимости и взаимозаменяемости продукции и применяемых в строительстве технических решений».

Таким образом, защита строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций, подпадает под обязательные положения нормативных документов. Эти положения предполагают приоритетное и безусловное их выполнение и применение «всеми органами управления и надзора, предприятиями и организациями независимо от формы собственности и принадлежности...» При этом «отсутствие в договоре (контракте) ссылок на нормативные документы, содержащие обязательные требования, не освобождают исполнителя от их соблюдения» /15 /.

Среди комплексов общетехнического направления одним из ведущих являлся 21-й — «Пожарная безопасность» /16/. Основные направления нормирования в направлении «21» включали в себя:

- общие принципы обеспечения пожарной безопасности при решении градостроительных, объемно-планировочных и конструктивных задач;
- классификацию зданий, сооружений и их элементов по огнестойкости и пожарной опасности;
- средства противопожарной защиты, пути эвакуации и зоны безопасности;
- пожарно-технические показатели строительных конструкций, материалов, методы расчета, контроля и испытаний».

Документ /16/ устанавливал общие для всех сооружений противопожарные требования, ориентированные на предотвращение распространения пожара, безопасность людей в этих условиях, тушение пожара и спасение людей и материальных ценностей.

Этот подход устанавливал важнейшую, определяющую роль в обеспечении пожарной безопасности объектов, правильную, обоснованную оценку класса, категории их пожарной (взрывопожарной) опасности.

Кроме того, значительная часть нормативных требований по направлениям «Градостроительство, здания и сооружения», «Инженерные системы и внешние

сети», «Строительные конструкции», «Строительные материалы» и др., также относится к требованиям безопасности объектов.

Специальные нормативные требования по обеспечению пожарной безопасности высотных зданий и зданий повышенной этажности содержатся в / 24-26/.

2.3.4. Кризис системы технического регулирования в России и начало реформы по ее модернизации

В начале XXI века тенденции развития экономики России выявили необходимость дальнейшего реформирования системы технического регулирования в стране.

В работе /10 / отмечалось, что, при всем уважении к ранее проделанной работе, нормативно- правовая база в сфере технического регулирования находится в неудовлетворительном состоянии.

К функциональным недостаткам сложившейся к этому времени системы технического регулирования, авторы работы /10/, относили:

- ведомственное нормотворчество, противоречащее Конституции РФ;
- многократное дублирование проверок различными органами надзора и контроля;
- недопустимое совмещение функций органов власти и связанных с ними организаций, чреватое связанными с этим злоупотреблениями;
- противоправные схемы небюджетного финансирования контрольно-надзорной деятельности и т.п.

В целом, сформировавшаяся система технического регулирования породила следующие проблемы /10/:

- не обеспечивается главная цель технического регулирования – гарантия безопасности продукции и соответствующих процессов;
- система стала питательной средой для узаконенных поборов и коррупции;
- крайняя запутанность, противоречивость и избыточное количество обязательных требований не дают возможности для нормальной работы судебной власти;
- препятствия научно-техническому развитию, инновациям, международной торговле, ограничение экономического роста.

Начало радикальных преобразований в сфере технического регулирования было положено Законом РФ «О техническом регулировании» / 11/.

В соответствии с этим законом, *техническое регулирование* это—«правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации,

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия» /11/.

Основные положения реформы технического регулирования должны были способствовать решению следующих проблем/10/:

- переходу от нормирования качества к регулированию безопасности;
- переходу к принципиально новому виду нормативного документа – техническому регламенту;
- обеспечить недопустимость ведомственного нормотворчества;
- обеспечить недопустимость совмещения полномочий органа государственного контроля (надзора) и органа по сертификации.

Основными нормативными документами, регламентирующими обеспечение пожарной безопасности в строительном комплексе, теперь будут являться технические регламенты.

Технические регламенты должны установить минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность от всех возможных видов опасных воздействий: излучений, пожаров, взрывов, ядерных, радиационных, электрических, механических и др. воздействий.

По мере ввода в действие в Российской Федерации будут действовать два типа технических регламентов /11/:

- общие технические регламенты;
- специальные технические регламенты.

В соответствии с / 11 /, обязательными должны быть требования общих и специальных технических регламентов по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране

окружающей природной среды, надежности возводимых зданий и сооружений и т.д.

Требования общего технического регламента обязательны для применения и соблюдения в отношении любых видов продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

Специальные технические регламенты устанавливают /11/ требования только к тем отдельным видам регламентируемых объектов, степень риска причинения вреда которыми выше степени риска причинения вреда, учтенной общим техническим регламентом.

В настоящее время разрабатывается общий технический регламент «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий», в котором будут регламентированы общие требования, обеспечивающие пожарную безопасность перечисленных выше объектов.

С 1 мая 2009 года вступил в действие Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» /12/.

Таким образом, защита строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций, подпадает под обязательные положения новых нормативных документов (технических регламентов), которые предполагают безусловное их выполнение и применение.

До вступления в силу соответствующих технических регламентов в области строительства, обязательному исполнению подлежат требования действующих нормативных документов.

Проблема обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеет не только национальное, но и международное значение. В развитых странах уделяется безопасности строительной продукции.

Разработаны и утверждены ряд международных стандартов ИСО в этой области (около 100 документов). В это число входят, например, стандарты по оценке огнестойкости конструкций (ISO 834); огнестойкости дверных комплектов и вставок (ISO 3008); дымопроницаемости дверных комплектов (ISO 5925); огнестойкости подвесных потолков (ISO/TR 6167); огнестойкости вентиляционных каналов (ISO 6944); оценки возгораемости мебели с мягкой обивкой (ISO 8191) и др. /23/.

Ведущаяся в настоящее время в России модернизация принципов нормирования учитывает международный опыт и гармонизируется с международными стандартами ИСО в области пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать, в соответствии с современным законодательством /12/, комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Таким образом, в соответствии с /12/, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом (в соответствии с /12/ «при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется).

В качестве обязательного требования современных норм /12/, «юридическим лицом - собственником объекта защиты (зданий, сооружений, строений и

производственных объектов) в рамках реализации мер пожарной безопасности должна быть представлена в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности».

2.4 Система мер по предотвращению пожаров и взрывов

Эта система мер направлена на исключение или ограничение до безопасного уровня условий, способствующих возникновению пожара или взрыва /13/.

В эту систему мер входят:

Меры по исключению или ограничению горючей среды

- Максимально возможное применение негорючих и трудногорючих веществ и материалов.
- Ограничение массы или объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасный способ их размещения.
- Поддержание концентрации горючих газов, паров, взвесей и (или) окислителя в смеси вне пределов их воспламенения.
- Установка пожароопасного оборудования по возможности на открытых площадках или в изолированных помещениях.
- Применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и др. устройств.

Меры по исключению или ограничению контакта горючей среды с окислителем

- Изоляция горючей среды.
- Применение для горючих веществ герметичного оборудования и тары.

Меры по предотвращению образования в горючей смеси источников зажигания

- Применение машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуется источников зажигания.
- Применение электрооборудования, соответствующего пожарной опасности и взрывоопасности зон, групп, категорий объектов в соответствии с ПУЭ.
- Выполнение требований электростатической безопасности.
- Устройство молниезащиты зданий, сооружений, оборудования.
- Ликвидация условий для самовозгорания веществ, материалов, изделий и конструкций. ---Выполнение условий их совместного хранения.
- Применение быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания.

2.5 Система мер для обеспечения противопожарной защиты высотных зданий

В современном строительстве разработана и успешно применяется мощная, многоуровневая система противопожарной защиты (СПЗ) высотных зданий, включающая в настоящее время, в общем случае, 16 элементов защиты /8/. Весь этот комплекс мер, в первую очередь, направлен на обеспечение безопасности людей. При правильном проектировании, устройстве и эксплуатации этого комплекса мер СПЗ может быть достигнут требуемый уровень безопасности людей, оказавшихся в высотном здании при возникновении пожара /13-22/.

В эту систему мер входят как меры, которые обязательны для любых зданий, но к которым предъявляются особые дополнительные требования, так и меры, являющиеся обязательными только для высотных зданий.

Система противопожарной защиты зданий повышенной этажности и высотных зданий, высотой 16 этажей и выше включает в общем случае 16 элементов защиты, которые по назначению можно разделить на следующие блоки / 8/:

Блок 1. Меры по обеспечению стойкости зданий или их частей при комбинированных особых воздействиях с участием пожара:

1. Обеспечение огнестойкости конструкций.
2. Обеспечение огнестойкости зданий.
3. Обеспечение взрывозащиты здания, в котором есть или могут быть взрывоопасные помещения
4. Обеспечение стойкости зданий против прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях.

Следует отметить особую важность этого блока мер СПЗ для высотных зданий, так как он обеспечивает, так называемую, «первоочередную безопасность» /3/ объекта, в виде запаса стойкости системы, т.е. ее способности сопротивляться в течение определенного времени не только воздействию пожара, но и другим, в том числе комбинированным особым воздействиям /8/.

Если объект имеет недостаточную стойкость (неспособен сопротивляться в течение необходимого времени воздействию опасных факторов ЧС), то вся система обеспечения безопасности людей и здания в целом становится бесполезной.

Блок 2. Меры по ограничению распространения пожара в высотных зданиях

5. Устройство противопожарных преград внутри здания.
6. Устройство противопожарных разрывов между зданиями

Блок 3. Меры по обеспечению безопасности людей при ЧС в высотных зданиях

К основным положениям норм по обеспечению безопасности людей при пожарах в зданиях и сооружениях относятся следующие элементы СПЗ /16,19-28/:

7. Меры по обеспечению своевременной и беспрепятственной эвакуации людей, независимо от их возраста и физического состояния наружу до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара.

8. Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей.

9. Системы противодымной защиты.

10. Меры по ограничению пожарной опасности материалов, конструкций, зданий.

11. Меры по обеспечению коллективного и индивидуального спасения людей.

12. Лифты для пожарных подразделений (противопожарные лифты).

Блок 4. Меры активной защиты зданий от пожара, которые реализуются с помощью следующих элементов СПЗ:

13. Системы пожарной сигнализации .

14. Системы пожаротушения.

15. Устройство опорных пунктов пожаротушения.

16. Устройство центрального пункта управления системой противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ) (для зданий выше 50 метров).

В следующих разделах данного пособия будут более подробно рассмотрены каждый из перечисленных выше четырех блоков специальных мер системы противопожарной защиты высотных зданий и сооружений.

Так как регламентация тех или иных мер СПЗ определяется уровнем опасности объекта, в следующем, третьем разделе книги рассматриваются современные подходы

по оценке уровня, класса, категории пожарной, взрывопожарной опасности высотных зданий и сооружений.

2.6. Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности высотных зданий

Этот комплекс мероприятий, как показала практика обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в т.ч. высотных, играет определяющее значение для эффективной работы мощной системы мер по обеспечению пожарной безопасности объектов.

В соответствии с /12, 13/, организационно-технические мероприятия должны включать:

- Организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством России.

- Паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- Организацию обучения работающих и населения правилам пожарной безопасности на соответствующих объектах, а населения — в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

- Разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- Нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

-Разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

-Основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей.

Для высотных объектов особую важность имеет выполнение первичных организационных мер пожарной безопасности, которые, в соответствии с /12/ должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

3.1 Оценка пожарной опасности строительных материалов и конструкций

3.1.1. Понятие о пожарной опасности строительных материалов

Здания и сооружения возводят из строительных конструкций, изготовленных из различных строительных материалов. От того, какими показателями пожарной опасности обладают эти материалы и того, как поведут они себя в условиях пожара, будут зависеть показатели пожарной опасности здания (сооружения) в целом, а, следовательно, уровень опасности для людей и имущества в этих условиях.

Для того, чтобы обеспечить безопасность людей и сохранность имущества в случае возникновения пожара, быстро и грамотно его потушить, сохранив при этом здание (сооружение) от прогрессирующего разрушения, необходимо, прежде всего, уметь оценивать и знать пожарную опасность строительных материалов.

Под пожарной опасностью материала понимают /13,16,30 / его способность способствовать возникновению опасных факторов пожара и развитию пожара, т.е. его способность воспламеняться, гореть, распространять пламя по поверхности, выделять дым, токсические продукты терморазложения и горения.

Пожарная опасность материалов характеризуется показателями пожарной опасности, которые регламентируются специальными нормами и правилами . Согласно статье 13 принятого Технического регламента /12 /, пожарная опасность строительных материалов характеризуется следующими показателями:

- горючесть;
- воспламеняемость;
- способность материала распространять пламя по поверхности;
- дымообразующей способностью;
- токсичностью продуктов горения.

Данные о показателях пожарной опасности строительных материалов приведены в специальных справочных пособиях / 30-31/.

3.1.2. Показатели пожарной опасности строительных материалов

Горючесть – свойство, характеризующее способность материала гореть.

Согласно /12 /, строительные материалы по горючести подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г).

Негорючие (несгораемые) материалы, согласно /12/, это материалы, удовлетворяющие следующим показателям горючести, определяемым

экспериментальным путем по регламентируемым методикам: прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца – не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения – не более 10 секунд.

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

Горючие (сгораемые) вещества и материалы – это вещества и материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из значений параметров, характеризующих негорючие вещества и материалы/12/.

Согласно /12/, горючие строительные материалы подразделяют на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренно горючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие).

Экспериментальную оценку показателя горючести – группы горючести проводят по ГОСТ 30244-94 /30/ .

Воспламеняемость – способность материала воспламеняться от источника зажигания либо при нагреве до температуры самовоспламенения. Согласно /12 / горючие материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1 (трудновоспламеняемые); В2 (умеренно воспламеняемые); В3 (легковоспламеняемые).

Свойство распространения пламени – способность материала распространять пламя по поверхности в процессе его горения. Согласно /12 /, горючие материалы по способности распространять пламя по поверхности делят на четыре группы: РП 1 (не распространяющие); РП 2 (слабо распространяющие); РП 3 (умеренно распространяющие); РП 4 (сильно распространяющие пламя). Группы распространения пламени устанавливают на основании /30/.

Дымообразующая способность – способность материала выделять дым при горении. Согласно /12/, дымообразующую способность материала оценивают по величине коэффициента дымообразования. Коэффициент дымообразования – это показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании образца материала в экспериментальной установке / 30/. По величине коэффициента дымообразования строительные материалы подразделяют на три группы: Д1 (с малой дымообразующей способностью); Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Токсичность – способность материала выделять при горении токсические вещества. Согласно / 12,30 /, токсичность материалов при горении оценивается по величине индекса токсичности продуктов горения материалов. По величине индекса токсичности строительные материалы подразделяют на 4 группы: Т1

(малоопасные); Т2 (умеренно опасные); Т3 (высоко опасные); Т4 (чрезвычайно опасные).

3.1.3. Показатель пожарной опасности строительных конструкций

Под пожарной опасностью строительных конструкций понимают /12,30 / их способность способствовать возникновению опасных факторов пожара и развитию пожара.

Классификационной характеристикой пожарной опасности конструкций является /12 / класс пожарной опасности конструкций, определяемый по результатам стандартных испытаний/ 30 /.

Для такого рода стандартных испытаний используется двухкамерная испытательная печь с системой подачи и сжигания топлива, приспособленная для установки образца и оборудованная системой измерения и регистрации требуемых параметров.

При установлении класса пожарной опасности конструкций учитывают следующие параметры:

-наличие теплового эффекта от горения или термического разложения составляющих конструкцию материалов ;

-наличие пламенного горения газов или расплавов, выделяющихся из конструкции в результате термического разложения составляющих ее материалов;

-характеристики пожарной опасности составляющих конструкцию материалов, поврежденных при испытаниях конструкции в двухкамерной печи.

Пожарную опасность конструкции по результатам стандартных испытаний относят к одному из четырех классов пожарной опасности / 12 /: К0 (непожароопасные); К1 (малопожароопасные); К2 (умереннопожароопасные); К3 (пожароопасные) (см.табл.3.1).

Таблица 3.1

Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций /12/

Класс пожарной опасности конструкций	Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры		Наличие		Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+		
	вертикальных	горизонтальных	теплового эффекта	горения	Группа		
					горючести	воспламеняемости	дымообразующей способности
К0	0	0	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
К1	не более 40	не более 25	не регламентируется	отсутствует	не выше Г2+	не выше В2+	не выше Д2+
К2	более 40, но не более 80	более 25, но не более 50	не регламентируется	отсутствует	не выше Г3+	не выше В3+	не выше Д2+
К3	не регламентируется						

Примечание. Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется.

В зависимости от класса пожарной опасности основных строительных конструкций регламентируется класс конструктивной пожарной опасности здания в целом

По конструктивной пожарной опасности здания делятся /16/ на четыре класса: С0, С1, С2, С3, в зависимости от пожарной опасности конструкций здания, определяемой степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов (см.табл.3.2):

Таблица 3.2

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков /12/

Класс конструктивной пожарной опасности здания	Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже				
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и др.)	Стены наружные с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц в лестничных клетках
С0	К0	К0	К0	К0	К0
С1	К1	К2	К1	К0	К0
С2	К3	К3	К2	К1	К1
С3	Не нормируется			К1	К3

3.2 Оценка класса функциональной пожарной опасности зданий

Оценка уровня, класса, категории пожарной опасности зданий в настоящее время производится по функциональной и конструктивной пожарной опасности /12 /, а также по категориям взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения /21 /.

В соответствии со статьей 32 Техн. регла. /12 /, здания, части зданий по функциональной пожарной опасности подразделяются на 5 классов, в зависимости от:

- способа их использования;
- в какой мере безопасность людей находится под угрозой в случае возникновения пожара, в зависимости от их возраста, физического состояния, времени суток, вида функционального состояния основного контингента и его количества.

Ниже, с некоторыми сокращениями, приведена классификация зданий или их частей по классам (Ф) и подклассам функциональной пожарной опасности /12/:

Ф1 Здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:

Ф 1.1 – здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типов и детских учреждений;

Ф 1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

Ф 1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф 1.4 - многоквартирные, в том числе блокированные жилые дома

Ф 2 – здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений (массовое пребывание людей в определенные периоды времени), в том числе:

Ф 2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки,

Ф 2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и т.д.

Ф 3 – здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

Ф 3.1 – здания организаций торговли;

Ф 3.2 - здания организаций общественного питания;

Ф 3.3 - вокзалы;

Ф 3.4 - поликлиники и амбулатории;

Ф 3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания и т.д./12/

Ф 4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

...

Ф 5 – здания производственного и складского назначения, в том числе:

Ф.5.1 – производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф.5.2 – складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения...

При проектировании, строительстве, эксплуатации высотных зданий необходимо иметь ввиду, что производственные и складские помещения размещаемые в многофункциональных объектах такого типа, в т.ч. лаборатории и мастерские в зданиях Ф1 – Ф4, относятся к классу Ф5. В связи с этим, возникает необходимость в проведении специальных оценок отмеченных выше помещений многофункциональных высотных зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

3.3.Оценка категории помещений многофункциональных зданий по взрывопожарной и пожарной и пожарной опасности

Определение категорий помещений и зданий производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности производится /21/ в зависимости:

- от пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов;
- количества этих веществ и материалов;

- особенностей технологических процессов.

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания подразделяются на категории «А», «Б», «В 1» — «В4», «Г», «Д».

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл.3.3.

Определение категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности помещений к категориям, приведенным в табл. 3.3, от высшей (А) к низшей (Д). Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основе справочных данных, утвержденных в установленном порядке.

Количество пожаровзрывоопасных веществ и материалов в помещении, при определении его категории опасности учитывается путем определения избыточного давления взрыва ΔP при расчетной аварии, связанной с утечкой максимального количества веществ и материалов в помещении (для помещений категорий А и Б).

Определение категорий В2 — В4 помещений производится путем сравнения максимального значения пожарной нагрузки с пожарной нагрузкой, приведенной в табл. 4.

Удельная пожарная нагрузка g (Мдж \times м²) определяется из соотношения:

$$g=Q/S,$$

где: S — площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²);
Q — пожарная нагрузка (Мдж), определяемая из соотношения:

$$Q = \sum_{i=1}^n G_i Q_{Hi}^p$$

где: G_i — количество i -го материала пожарной нагрузки, кг;
 Q_{Hi} — низшая теплота сгорания i -го материала пожарной нагрузки, мдж кг⁻¹.

Таблица 3.3

Категория помещения	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
1	2

А Взрывопожаро- опасная	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышает 5 кПа.
Б Взрывопожаро- опасная	Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
В1—В4 Пожароопасная	Горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно горючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б.
Г	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
Д	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Таблица

3.4.

Категория	Удельная пожарная нагрузка g на участке, $мдж \times м^{-2}$	Способ размещения
В1	Более 2200	Не нормируется
В2	1401-2200	См. Примечание 2 /21/
В3	181-1400	См. Примечание 2 /21/

В4	1-180	На любом участке пола помещения площадью 10 м ² . Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно /21/.
----	-------	---

3.4. Проблема оценки пожарной опасности высотных зданий

В современных нормах /12/ уровень пожарной опасности для различных зданий, частей зданий, помещений или групп помещений, функционально связанных между собой, подразделяются на классы по функциональной пожарной опасности. По этой классификации высотные здания, в зависимости от назначения, могут относиться как к классу Ф1, как здания для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей, так и к классам Ф2, Ф3, Ф4, как здания культурно-просветительских учреждений, учреждений управления и др.

Анализ причин и трагических последствий чрезвычайных ситуаций с высотными зданиями привел к пониманию того (см. разд.1.2 – 1.3 данного Пособия), что высотные здания являются особо опасными объектами, требующих особых мер по обеспечению их противопожарной защиты (ППЗ). В связи с этим, для этого типа объектов в нормах необходимо предусмотреть дополнительный, «особый класс функциональной пожарной опасности». Предлагается /8/ обозначить этот класс как «Ф0с», с соответствующей регламентацией в нормах особых мер по обеспечению их противопожарной защиты.

В систему особых мер СПЗ высотных зданий должны входить, кроме мер, которые обязательны для любых зданий, особые дополнительные требования, а также меры, являющиеся обязательными только для высотных зданий.